



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MILANO
"In adversis securi"

Ufficio Prevenzione Incendi

Spett.le Asilo Nido Comunale "Papaveri e Papere"
michele.casiraghi@ingpec.eu

Al Comune di Cambiagio
protocollo@pec.comunecambiagio.com

Oggetto: Valutazione del Progetto Condizionato

Fascicolo VVF n. 377111

Registro dipvuf - Ingresso prot. n. 11534 del 14/03/2023

Ragione sociale: ASILO NIDO COMUNALE "PAPAVERI E PAPERI", con sede in Piazza
Cesare Battisti 3, Cambiagio (MI)

Attività n. 67.3.B: Asili nido con oltre 30 persone presenti

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.P.R. 151/11 e del D. Lgs 139/06, tendente alla valutazione del progetto relativo all'attività su citata, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, per quanto di competenza ed ai soli fini antincendio, si esprime **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto esaminato purché vengano attuate le sotto riportate prescrizioni e condizioni:

- ✓ con riferimento alla misura S.7, dovrà essere rispettato quanto previsto per il livello di prestazione IV dal paragrafo S.7.4.4 dell'allegato I al D.M. 03/08/2015 e s.m.i.; inoltre, la posizione e le logiche di funzionamento dell'impianto IRI dovranno essere considerate nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio;
- ✓ l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'attività dovrà essere progettato, realizzato e mantenuto a regola d'arte nel rispetto delle note DCPST n°1324 del 7 febbraio 2012 e DCPST n°6334 del 4 maggio 2012;
- ✓ dovrà essere garantito, per quanto non descritto nella documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici) allegata all'istanza di valutazione del progetto, il rispetto integrale del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

Ufficio Prevenzione Incendi - Milano via Messina 35 - tel. 02.3190.1

E_mail certificata: com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it - E_mail: comando.milano@vigilfuoco.it

Mod. Progetto PAV CONDIZ

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006340/2023 del 19/04/2023

Firmatario: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

COMUNE DI CAMBIAGIO
Comune di Cambiagio



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MILANO
"In adversis securi"

Il titolare dell'attività è tenuto a produrre a lavori ultimati e preventivamente all'esercizio dell'attività, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai fini antincendio (*SCIA antincendio*), in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato II al D.M. 07/08/12, da redigersi, ove non già definita da specifiche normative, utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale <http://www.vigilfuoco.it>.

Nelle comunicazioni, inerenti il fascicolo, citare sempre tutti i riferimenti in oggetto indicati.

Il Funzionario Istruttore
Responsabile del Procedimento Tecnico
V.D. Ing. Raffaele Caiazzo

Per delega del COMANDANTE PROVINCIALE
Il responsabile del procedimento
Primo Dirigente-Vicario Dott. Ing. Daniele PANZA