

Allegato n.7 AL CAPITOLATO

*Specifica tecnica relativa agli interventi di
manutenzione presso il Centro Cottura Comunale e
presso i locali di consumo del pasto*

Aprile 2021

INDICE

1. PRESTAZIONI MINIME PROGRAMMATE COMPRESSE NELLA GESTIONE MANUTENZIONI ..	4
1.1 Premessa	4
1.2 Limite di fornitura.....	6
1.3 Arredi e Macchinari	7
1.4 Verifiche strutturali e varie.....	15
1.5 Reti fognarie e flusso acque meteoriche	17
1.6 Quadri elettrici	17
1.7 Impianti di terra	17
1.8 Impianti parafulmine.....	18
1.9 Impianti ausiliari	18
1.10 Ascensori - Montacarichi	18
1.11 Impianti idrico-sanitari	19
1.12 Impianti gas metano	20
2. PRESTAZIONI MINIME PROGRAMMATE SERVIZIO ENERGIA	21
2.1.1 Operazioni programmate	21
2.1.2 Locali tecnici	21
2.1.3 Impianti meccanici uso riscaldamento.....	21
2.1.4 Impianti idrici e di trattamento dell'acqua.....	23
2.1.5 Impianti a vapore	23
2.1.6 Sistemi di regolazione e suoi componenti	24
2.1.7 Trattamento e distribuzione dell'aria	24
2.1.8 Apparecchiature elettriche a servizio degli impianti meccanici	26
2.2 Prescrizioni per le forniture	27
3 PRESTAZIONI MINIME RIPARATIVE COMPRESSE NELLA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI	28
3.1 Generalità.....	28
3.2 Interventi murari ed affini	28
3.3 Interventi da fabbro - serramentista	30
3.4 Interventi da falegname	30
3.5 Interventi da vetraio	30
3.6 Interventi da elettricista	31
3.7 Interventi da idraulico	31
3.8 Sgombero neve	32
4 PRESTAZIONI MINIME RIPARATIVE COMPRESSE NELLA GESTIONE MACCHINARI / APPARECCHIATURE ED IMPIANTISPECIALI	33
4.1 Apparecchiature elettriche ed affini.....	33

4.2 Elevatori e montascale	34
4.3 Impianti ed attrezzature antincendio	34

1. PRESTAZIONI MINIME PROGRAMMATE COMPRESE NELLA GESTIONE MANUTENZIONI

1.1 Premessa

Nel seguente allegato sono descritti gli interventi di manutenzione ordinaria che il gestore del servizio di ristorazione dovrà effettuare sui beni presi in carico al momento della sottoscrizione del verbale di consegna.

Il gestore del servizio, pertanto, dovrà effettuare controlli periodici su macchine, strutture, impianti, attrezzature ed arredi nuovi ed esistenti presenti presso i locali cucina, gli ambienti destinati alla distribuzione ed al consumo dei pasti e le relative pertinenze e, in caso che i controlli diano esito negativo, il gestore dovrà provvedere al ripristino/sostituzione delle attrezzature al fine di ripristinare il funzionamento ottimale.

Si precisa che il presente documento contiene specifiche tecniche relative a macchinari, attrezzature ecc. non necessariamente presenti sul sito. In questo caso le macchine, le attrezzature ecc. non presenti non sono da prendere in considerazione.

Per *manutenzione ordinaria* :**NORMA UNI EN 13306**” si definisce come manutenzione *“la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”* si intendono tutte quelle operazioni programmate e non programmabili, ma necessarie, che riguardano **opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione** di materiali e/o di componentistica anche interna riferite a macchine, strutture, impianti, attrezzature ed arredi. In modo particolare la manutenzione ordinaria di macchine, attrezzature ed arredi contempla anche, se necessaria, la sostituzione integrale dei macchinari stessi. La finalità di tali operazioni è quella di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d’uso dell’esistente, così come verificato all’atto del sopralluogo e preso in consegna con verbale di consegna dei locali.

L’Impresa Aggiudicataria è tenuta alla compilazione del registro di manutenzione nel quale dovrà annotare ogni operazione di manutenzione effettuata. Il registro dovrà inoltre essere corredato di tutta la necessaria documentazione tecnica relativa al tipo di riparazione, rinnovamento e sostituzione eseguiti.

La determinazione del tipo di intervento da effettuare (sostituzione o ripristino del difetto riscontrato) il cui onere è ricompreso a carico dell’Impresa Aggiudicataria, scaturisce da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell’efficienza dei macchinari, delle attrezzature, delle strutture, degli impianti e della loro componentistica, presenti all’interno dei locali presi in consegna dall’Impresa Aggiudicataria.

In generale rientrano oggetto di manutenzione, quando presenti, i seguenti impianti, macchinari e strutture:

IMPIANTI MECCANICI

- impianti di climatizzazione e ventilazione;
- impianti di riscaldamento;
- impianti idrico sanitari;
- impianti di scarico;
- impianti gas.

IMPIANTI ELETTRICI

- impianto di illuminazione;
- impianti e prese di forza motrice;
- impianti di rilevazione gas;
- impianti di rilevazione fumo ed antincendio;
- quadri elettrici.

STRUTTURE

- sistemi verticali - pareti, tinteggiature, intonaci;
- sistemi orizzontali – soffitti, intonaci tinteggiature, controsoffitti;
- pavimenti e rivestimenti;
- infissi e serramenti.

IMPIANTI E STRUTTURE

Restano esclusi da detta specifica gli interventi di *manutenzione straordinaria*, ovvero tutti quegli interventi non programmabili rivolti a modificare e/o sostituire strutture e impianti tecnologici.

Le opere di tale natura potranno essere effettuate a carico dell'Impresa Aggiudicataria su specifica richiesta e previa autorizzazione della Committente. Se autorizzate, a quest'ultima l'Impresa Aggiudicataria dovrà consegnare le certificazioni di conformità attestanti l'esecuzione delle opere eseguite a regola d'arte.

All'atto della riconsegna dei locali l'Impresa Aggiudicataria dovrà consegnare alla Committente il registro di manutenzione completo di tutti gli interventi eseguiti e di tutta la relativa documentazione tecnica attestante la tipologia di intervento eseguito e la relativa certificazione.

LEGENDA FREQUENZA CONTROLLI

G = Giornaliera

S = Settimanale

M = Mensile

Bm = Bimestrale

T = Trimestrale

Qm = Quadrimestrale

Sm = Semestrale

A = Annuale

S.n. = Secondo necessità

Stag. = Stagionale

1.2 Limite di fornitura

In generale il limite di fornitura della manutenzione deve essere inteso come segue:

Per gli impianti elettrici:

- le linee di alimentazione degli impianti a partire dai sezionatori esistenti nei quadri generali o di piano, questi esclusi.

Per gli impianti meccanici:

- le tubazioni acqua calda, refrigerata e le linee idrico sanitarie a partire dalle valvole principali di sezionamento, queste escluse;
- l'innesto nella pubblica fognatura per gli impianti di scarico.

Per le strutture:

- la volumetria dei locali in uso all'impresa;
- la volumetria dei locali contenenti impianti e servizi di pertinenza dell'impresa.

Per le attrezzature e per gli arredi:

- tutte le attrezzature nuove ed esistenti di pertinenza esclusivamente del servizio di ristorazione.

1.3 Arredi e Macchinari

N°	COMPONENTISTICA ARREDO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
	TAVOLI RISTORANTE	<i>Integrità della superficie</i>	Sm
		<i>Integrità bordi pvc o altro materiale</i>	Sm
		<i>Fissaggio viti e bulloneria</i>	Sm
	SEDIE RISTORANTE	<i>Integrità scocca</i>	Sm
		<i>Fissaggio viti e bulloneria</i>	Sm
	POLTRONCINA	<i>Integrità scocca</i>	Sm
		<i>Fissaggio viti e bulloneria</i>	Sm
	ARMADIETTO SPOGLIATOIO		Sn
	PANCA		Sn
	CESTINO		Sn
	DISTRIBUTORE SAPONE		Sn
	ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA		Sn
	PORTASCOPINO		Sn
	DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA		Sn
	PORTASAPONE		Sn
	ATTACCAPANNI		Sn
	SCRIVANIA	<i>Integrità della superficie</i>	Sn
		<i>Integrità bordi pvc o altro materiale</i>	Sm
		<i>Fissaggio viti e bulloneria</i>	Sm
	SEDIA	<i>Integrità scocca</i>	Sm
		<i>Fissaggio viti e bulloneria</i>	Sm

N°	MACCHINE	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
1.	MACCHINE DI PREPARAZIONE PASTI	<i>Gruppo miscelatore acqua, sifone e troppo pieno dei lavelli</i>	Sm
		<i>Assiemaggio di tavoli, scaffali, lavatoi e armadi</i>	Sm
		<i>Cuscinetti di scorrimento portine armadi e cassette</i>	Sm
		<i>Cavi di alimentazione</i>	Sm
2.	MACCHINE DI COTTURA PASTI	<i>Rubinetti dei piani di cottura a gas</i>	T
		<i>Bruciatori</i>	T
		<i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas/micropiloti</i>	T
		<i>Valvole meccaniche di sicurezza e di sfiato di forni, pentole, ecc.</i>	T
		<i>Cerniere e tenuta porta dei forni</i>	T
		<i>Sonde di controllo livello di cuocipasta, forni a vapore</i>	T
		<i>Boiler cuocipasta, forni a vapore</i>	T
		<i>Cerniere portina forni statici</i>	Sm
		<i>Cerniere coperchi pentole e brasiera</i>	Sm
		<i>Vite senza fine del meccanismo sollevamento Brasiera</i>	Sm
		<i>Filtri ingresso acqua di forni, cuocipasta, ecc.</i>	Sm
		<i>Raccordi di allacciamento gas delle macchine</i>	Sm
		<i>Organi ed isolamento del circuito elettrico</i>	Sm
3.	MACCHINE DI REFRIGERAZIONE	<i>Cerniere e guarnizione tenuta porte</i>	T
		<i>Microinterruttore porta</i>	T
		<i>Evaporatore</i>	T
		<i>Tubazioni scarico condensa</i>	T
		<i>Termostati controllo temperatura</i>	T
		<i>Ventilatore di raffreddamento del condensatore</i>	T
		<i>Ventilatore celle</i>	T
		<i>Circuito refrigerante</i>	A
		<i>Circuito elettrico</i>	A
		<i>Contatti del relè di spunto dei compressori</i>	A
4.	MACCHINE DI LAVAGGIO	<i>Circuito di risciacquo</i>	T
		<i>Dosatori detersivi e brillantanti</i>	T
		<i>Livelli acqua in vasca</i>	T
		<i>Termostati e termometri</i>	T
		<i>Getti di lavaggio e risciacquo</i>	T
		<i>Nastro lavastoviglie</i>	T

N°	MACCHINE	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
		<i>Dispositivi fine corsa</i>	T
		<i>Filtri ingresso acqua</i>	Sm
		<i>Resistenze vasca</i>	Sm
		<i>Boiler</i>	Sm

N°	MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONE/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
1.	AFFETTATRICE	<i>Corpo affilatoio</i>	M
		<i>Coprilama</i>	M
		<i>Carter di protezione</i>	M
		<i>Dispositivo di sicurezza a bassa tensione</i>	Sm
2.	APRISCATOLE	<i>Comando sicurezza</i>	Sm
		<i>Coltelli</i>	Sm
		<i>Cablaggio componenti elettriche</i>	A
3.	ARMADIO STERILIZZA- COLTELLI RAGGI UV	<i>Tubo germicida a raggi UV</i>	M
4.	ARMADIO PER STOVIGLIE	<i>Lubrificazione rotelline portine</i>	Sm
		<i>Assiemaggio</i>	Sm
5.	BILANCIA AUTOMATICA DA TAVOLO	<i>Verifica con pesi campione</i>	T
		<i>Verifica livello olio ammortizzatore</i>	T
6.	BILICO A FILO PAVIMENTO	<i>Quadrante di lettura</i>	Sn
		<i>Sistema di rotazione quadrante</i>	Sn
		<i>Sistema di bloccaggio</i>	Sn
		<i>Cuscinetti di pietra dura e acciaio speciale</i>	Sn
		<i>Ammortizzatore termostatico regolabile</i>	Sn
7.	BRASIERA AUTOMATICA RIBALTABILE, MONOBLOCCO, TOP, A SBALZO.	<i>Micropiloti</i>	T

N°	MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONE/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
	FUNZIONAMENTO: A GAS		
		<i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas</i>	T
		<i>Termostato</i>	Sm
		<i>Cerniere coperchio</i>	A
		<i>Vite senza fine meccanismo sollevamento</i>	A
		<i>Filtri ingresso acqua</i>	A
		<i>Raccordi allacciamento gas</i>	A
8.	CAPPA D'ASPIRAZIONE	<i>Vaschetta raccogli grasso</i>	Sm
		<i>Aspiratore</i>	Sm
		<i>Filtri</i>	Sm
		<i>Sistema di abbattimento degli odori</i>	Sm
9.	CELLE FRIGORIFERE A BASSA TEMPERATURA E TEMPERATURA POSITIVA CON UNITA' REFRIGERANTE A PARETE O REMOTA		
		<i>Fori di scarico acqua di condensa</i>	T
		<i>Cerniere e guarnizione tenuta porte</i>	T
		<i>Azionamento microinterruttore porta</i>	T
		<i>Sbrinamento evaporatore</i>	T
		<i>Tubazioni scarico condensa</i>	T
		<i>Termostati controllo temperatura</i>	T
		<i>Ventilatore di raffreddamento del condensatore</i>	T
		<i>Ventilatore cella</i>	T
		<i>Circuito refrigerante</i>	A
		<i>Circuito elettrico</i>	A
		<i>Contatti del relè di spunto dei compressori</i>	A
		<i>Circuito idrico dei fabbricatori di ghiaccio</i>	Sm
		<i>Filtro elettrovalvola ingresso acqua</i>	Sm
10.	CENTRIFUGA PER VERDURE	<i>Controcestello</i>	M
		<i>Elettrofreno</i>	M
11.	CUOCIPASTA AUTOMATICO. FUNZIONAMENTO: ELETTRICO		
		<i>Sonde di livello</i>	S
		<i>Filtri ingresso acqua</i>	A

N°	MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONE/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
		<i>Boiler</i>	T
		<i>Cerniere coperchio</i>	A
12.	CUOCIPASTA AUTOMATICO. FUNZIONAMENTO: A GAS		
		<i>Sonde di livello</i>	S
		<i>Filtri ingresso acqua</i>	A
		<i>Boiler</i>	T
		<i>Micropiloti</i>	T
		<i>Dispositivi di accensione di sicurezza gas</i>	T
		<i>Cerniere coperchio</i>	A
		<i>Filtri ingresso acqua</i>	A
		<i>Raccordi allacciamento gas</i>	A
13.	CURVA A 90° MOTORIZZATA		
		<i>Funzionamento micromagnetico</i>	T
		<i>Lubrificazione catene, cuscinetti epignoni</i>	T
		<i>Scorrimento e integrità rulli</i>	T
		<i>Assorbimento motore</i>	T
		<i>Integrità cablaggio e componenti elettrici</i>	T
14.	FORNO CONVEZIONE E VAPORE, GENERAZIONE VAPORE DIRETTO, INDIRETTO, CON BRUCIATORE A GAS		
		<i>Filtro grassi</i>	S
		<i>Ugello dell'umidificatore della cella</i>	S
		<i>Valvola di sicurezza</i>	S
		<i>Indicatore di livello</i>	M
		<i>Filtro acqua</i>	T
		<i>Valvola di sicurezza</i>	T
		<i>Fascio tubiero</i>	Sm
		<i>Bruciatore</i>	Sm
		<i>Filtro</i>	Sm
		<i>Ventola</i>	Sm
		<i>Elettrodi</i>	Sm
		<i>Caldaia</i>	A
		<i>Scudi paraflamma</i>	A
15.	FREEZER	<i>Termostato e temperatura cella</i>	T

N°	MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONE/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
		<i>Cerniere e guarnizioni chiusura porta</i>	T
		<i>Ventilatore condensatore</i>	T
		<i>Ventilatore cella</i>	T
16.	FRIGORIFERO ORIZZONTALE- VERTICALE TEMPERATURA POSITIVA		
		<i>Guarnizione in gomma</i>	S
		<i>Condensatore</i>	T
		<i>Fori di scarico acqua di condensa</i>	T
17.	FUOCHI. FUNZIONAMENTO: A GAS		
		<i>Bruciatori</i>	S
		<i>Ingrassaggio rubinetti gas</i>	T
		<i>Minimo dei bruciatori</i>	T
		<i>Micropiloti</i>	T
		<i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas</i>	T
		<i>Raccordi allacciamento gas</i>	A
18.	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE O A CINOCCHIO		
		<i>Gruppo miscelatore acqua</i>	Sm
		<i>Leva di comando</i>	Sm
19.	LAVAOGGETTI LAVASTOVIGLIE PER PENTOLE, STOVIGLIE, PIATTI		
		<i>Circuito di risciacquo</i>	T
		<i>Dosatore detersivo</i>	T
		<i>Sonda di livello e campana presa pressione</i>	T
		<i>Termostati e termometri</i>	T
		<i>Getti e ugelli di lavaggio</i>	T
		<i>Dispositivi di fine corsa</i>	T
		<i>Filtri meccanici su conduttura ingresso acqua</i>	Sm
		<i>Boiler</i>	Sm
20.	LAVELLO SINGOLO E DOPPIO CON GOCCIOLATOIO		
		<i>Gruppo miscelatore acqua, sifone e troppo pieno dei lavelli</i>	Sm

N°	MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONE/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
21.	LAVAVERDURE A VASCA FISSA CON CENTRIFUGA	<i>Valvola idraulica di scarico</i>	M
		<i>Valvola per la regolazione del lavaggio</i>	M
		<i>Valvola ingresso acqua</i>	M
		<i>Elettropompa di lavaggio</i>	M
22.	PELAPATATE	<i>Disco di pelatura</i>	M
		<i>Dispositivi di sicurezza</i>	Sm
23.	REFRIGERATORE PRODOTTI COTTI	<i>Guarnizioni in gomma</i>	S
		<i>Condensatore</i>	T
		<i>Fori di scarico acqua di condensa</i>	T
		<i>Cerniere e guarnizione tenuta porte</i>	T
		<i>Azionamento microinterruttore porta</i>	T
		<i>Sbrinamento evaporatore</i>	T
		<i>Tubazioni scarico condensa</i>	T
		<i>Termostati controllo temperatura</i>	T
		<i>Ventilatore di raffreddamento del condensatore</i>	T
		<i>Ventilatore cella</i>	T
		<i>Circuito refrigerante</i>	A
		<i>Circuito elettrico</i>	A
		<i>Contatti del relè di spunto dei compressori</i>	A
24.	SCAFFALATURA	<i>Assiemaggio</i>	Sm
		<i>Viti, bulloneria, ganci</i>	A
25.	TAGLIAVERDURA CON PORTA DISCHI A PARETE, TAVOLO DI SUPPORTO E CARRELLO DI RACCOLTA IN ACCIAIO INOX, TRAMOGGIA DI AUTOALIMENTAZIONE	<i>Filo delle lame</i>	M
		<i>Dispositivi di alimentazione</i>	M
		<i>Bullonatura sull'esterno della macchina</i>	M
		<i>Cerniere macchina e cilindro di alimentazione</i>	M
		<i>Cavo di alimentazione</i>	M
		<i>Maniglia di blocco</i>	M

N°	MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONE/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO	COMPONENTI DA MANUTENERE	FREQUENZA CONTROLLO
26.	TAVOLO ARMADIATO	<i>Lubrificazione rotelline portine</i>	Sm
		<i>Assiemaggio</i>	Sm
27.	TAVOLO DA LAVORO SU RUOTE	<i>Assiemaggio</i>	Sm
		<i>Cuscinetti di scorrimento cassette tavoli</i>	Sm
28.	TAVOLO LAVORAZIONE CARNE	<i>Tagliere in politene</i>	Sm
		<i>Assiemaggio</i>	Sm
29.	TAVOLO LAVORAZIONE VERDURE	<i>Tagliere in politene</i>	Sm
		<i>Gruppo miscelatore acqua</i>	T
		<i>Raccorderai idraulica e sifone scarico</i>	T
		<i>Assiemaggio</i>	Sm
30.	TAVOLO REFRIGERATO	<i>Guarnizioni in gomma e cerniere porta</i>	S
		<i>Termometro e temperatura cella</i>	T
		<i>Integrità cablaggio e componenti elettrici</i>	A
		<i>Condensatore</i>	T
		<i>Fori di scarico acqua di condensa</i>	T
31.	TAVOLO DA LAVORO SU RUOTE	<i>Assiemaggio</i>	Sm
		<i>Cuscinetti di scorrimento cassette tavoli</i>	Sm
32.	VASCONE DI AMMOLLO	<i>Gruppo miscelatore acqua, sifone e troppo pieno</i>	Sm

1.4 Verifiche strutturali e varie

N°	SISTEMA EDILIZIO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLO
1.	PARETI VERTICALI INTERNE: INTONACI	Verifica efficienza della condizione della finitura superficiale (efflorescenze, macchie, alterazioni, ecc.)	A
		Verifica della funzionalità dell'intonaco (fessurazioni, distacchi, danneggiamenti, ecc.)	A
2.	PARETI VERTICALI INTERNE: RIVESTIMENTI	Verifica efficienza della condizione estetica della superficie	T
		Verifica della funzionalità del rivestimento	Sm
		Controllo dei danni superficiali dovuti a condizioni prevedibili di maggiore sollecitazione	A
3.	PARETI VERTICALI INTERNE: PARASPIGOLI	Controllo di rotture	A
4.	PAVIMENTAZIONI INTERNE: PAVIMENTI IN CERAMICA/GRES/LAPIDE I	Verifica della condizione estetica della superficie	T
		Verifica della funzionalità della pavimentazione	Sm
		Controllo dei danni superficiali dovuti a condizioni prevedibili di maggiore sollecitazione	A
5.	PAVIMENTAZIONI INTERNE: PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CLS	Verifica della condizione della superficie	T
		Verifica della funzionalità della pavimentazione	T
6.	CONTROSOFFITTI	Verifica della condizione della superficie	A
		Verifica della funzionalità della superficie	A
7.	SERRAMENTI/INFISSI METALLICI	Controllo della funzionalità degli organi di manovra	A
		Controllo dello stato di conservazione dei pannelli vetrati	T
		Regolazione delle cerniere con saldatura ove necessario o sostituzione delle stesse	S
		Lubrificazione, verifica ed eventuale sostituzione dei cariglioni dell'anta riscontrati non funzionanti	S
		Verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con	S

N°	SISTEMA EDILIZIO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLO
		<i>eventuale riparazione o sostituzione</i>	
		<i>Sistemazione del copristipite utilizzando materiali simili a quelli preesistenti</i>	S
		<i>Spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone</i>	S
		<i>Rimontaggio di tutte le parti fino a perfetta chiusura</i>	S
		<i>Regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante</i>	S
		<i>Verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti</i>	S
8.	PORTE REI	<i>Verifica integrità e controllo chiusura porte</i>	M
		<i>Controllo di chiusura per disattivazione magneti</i>	M
		<i>Controllo corretto funzionamento selettore di chiusura</i>	M
		<i>Controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla</i>	M
		<i>Verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile</i>	M
		<i>Verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti</i>	M
		<i>Lubrificazione</i>	M
		<i>Aggiornamento registro antincendio</i>	M

1.5 Reti fognarie e flusso acque meteoriche

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Verifica di tutti gli scarichi di pertinenza compreso la rimozione di foglie, guano, ecc., che possono ostacolare il deflusso delle acque	T
Ispezione, verifica pulizia di tutte le vasche di raccolta, sifoni e tubazioni di scarico provenienti dalle cucine, ivi comprese le operazioni di disincrostazione e rimozione residui di grasso; le operazioni debbono essere eseguite a partire dall'interno dei locali cucina fino al collettore principale	Sm
Trasporto a discarica dei materiali di risulta	S.n.

1.6 Quadri elettrici

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Pulizia struttura e componenti	Sm
Controllo integrità ed efficienza alimentazione	Sm
Controllo integrità ed efficienza apparecchiature ed eventuale riparazione di apparecchiature inefficienti o sostituzione se non riparabili	Sm
Controllo morsettiere e serraggio connessioni ed eventuale sostituzione di morsettiere deteriorate	Sm
Prova intervento dispositivi differenziali mediante tasto di prova e eventuale sostituzione se inefficiente	M
Prova intervento interruttori differenziali con misura tempi di intervento	Sm
Verifica assorbimento ed equilibratura carichi elettrici	Sm
Controllo efficienza circuiti ausiliari comando, allarme, segnalazione ed eventuale riparazione	Sm
Verifica e controllo integrità fusibili e lampade spia ed eventuale sostituzione	Sm
Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione ed eventuale reintegro	Sm
Controllo rispondenze schema elettrico	A
Verifica rispondenza targhette identificative circuiti ed eventuale integrazione, sostituzione, correzione	A

1.7 Impianti di terra

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Misura resistenza di terra	A
Verifica stato di conservazione dispersori	Sm
Verifica e serraggio connessione e morsetti presso dispersori ispezionabili ed eventuale ripristino	Sm
Verifica integrità stato di conservazione e serraggio connessioni del collettore generale di terra ed eventuali ripristini	Sm
Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali	B
Ripristino di collegamenti a punti di utilizzo e masse estranee in caso di anomalie riscontrate	S.n.

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti	A
Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile (eventuali disegni - Mod. B)	A
Aggiornamento schemi e documentazione disponibile e compilazione modello B se non rispondente	S.n.
Compilazione registro verifiche	Sm

1.8 Impianti parafulmine

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Verifica stato di conservazione di: <ul style="list-style-type: none"> – organi di captazione – calate – conduttori di collegamento – dispersori 	Sm
Verifica continuità elettrica dei componenti	Sm
Verifica stato di conservazione dei giunti, ancoraggi e sostegni	Sm
Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione	Sm
Verifica e serraggio morsetti e connessioni varie	Sm
Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti	A
Ripristino delle connessioni e del collegamenti dell'impianto in caso di accertata anomalia	S.n.
Compilazione registro verifiche	Sm

1.9 Impianti ausiliari

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Impianti di chiamata e segnalazione:	
- Controllo integrità ed efficienza alimentazione	T
- Prova e funzionamento impianto	T
- Verifica segnalazioni ottico e acustiche e eventuale sostituzione lampadine	T
- Verifica integrità componenti	T
- Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili	S.n.

1.10 Ascensori - Montacarichi

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Controllo integrità ed efficienza alimentazione	T
Prove funzionamento impianto	T

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Verifica stato di conservazione apparecchiature	T
Verifica usura collegamenti flessibili	T
Verifica integrità funi e carrucole	T
Controllo livelli	T
Verifica segnalazioni ottico e acustiche e eventuale sostituzione lampadine	T
Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili	S.n.

1.11 Impianti idrico-sanitari

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Lavabi:	
- verifica e sistemazione dell'ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura	Qm
- spurgo e riparazioni di sifoni di qualsiasi tipo	S.n.
- sostituzione della guarnizione del sifone	S.n.
- verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico	Qm
- verifica e riparazione dei raccordi o flessibili di carico	Qm
- verifica della rubinetteria	Qm
- sostituzione guarnizioni rubinetterie	S.n.
Vasi igienici:	
- verifica e sistemazione dell'ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi	Qm
- verifica e sistemazione del collegamento con le condutture di scarico	Qm
- verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature) con sostituzione delle parti non più riparabili	Qm
Varie servizi igienici:	
- rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni	S.n.
- verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma	Qm
- verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico	Qm
- verifica della rubinetteria	Qm
- sostituzione delle guarnizioni	S.n.
- verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma	Qm
- sostituzione di raccordi flessibili	S.n.
- verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.	Qm

La fornitura del materiale è a carico della S.A. solo nel caso che l'accessorio risulti mancante

1.12 Impianti gas metano

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti:	
controllo tenuta	S.n.
controllo ed eliminazione delle eventuali perdite dirette	S.n.
controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)	S.n.
Elettrovalvole:	
controllo assenza perdite	Qm
prova di funzionamento ed inserimento	Qm
serraggio morsetti elettrici	Qm
Valvole:	
controllo assenza perdite	Qm
Controllo manovrabilità	S.n.

2. PRESTAZIONI MINIME PROGRAMMATE SERVIZIO ENERGIA

2.1.1 Operazioni programmate

L'elenco delle attività e degli interventi di seguito riportati sono indicativi in quanto devono intendersi compresi nel servizio anche tutte quelle operazioni di manutenzione che, anche se non espressamente indicate, si rendono necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e secondo le attuali norme di sicurezza.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere svolte non solo nei periodi di programmazione, ma anche in tutti i casi che si rendano necessari o che siano richiesti dalla S.A.

2.1.2 Locali tecnici

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Pulizia del locale tecnico di centrale e sottocentrale	S.n.

2.1.3 Impianti meccanici uso riscaldamento

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti:	
controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse, sia dirette, sia per evaporazione dei vasi aperti	G
controllo ed eliminazione delle eventuali perdite dirette	G
controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)	M
Filtri a Y: Controllo assenza perdite	T
Pulizia ed eventuale sostituzione, se necessario, del filtro interno (compresa la fornitura)	Sm
Jolly:	
Controllo assenza perdite	T
Prova di funzionamento	Sm
Elettropompe di ogni specie:	
Verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)	M
Inversione delle funzioni delle pompe ove previsto	M
Controllo assorbimento motore elettrico	A
Controllo accoppiamento con la pompa	M
Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute	S.n.
Meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)	S.n.
Rabbocco olio (compresa la fornitura)	S.n.
Verniciatura con vernici a secco o a forno	S.n.
Elettrovalvole:	
Controllo assenza perdite	T

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Prova di funzionamento ed inserimento	A
Serraggio morsetti elettrici	A
Serbatoi di accumuli acqua calda sanitaria:	
Controllo della temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita	M
Pulizia, se necessario, chimica e fisica	S.n.
Periodica rimozione delle incrostazioni e fanghiglie in relazione alle condizioni di funzionamento	A
Controllo assenza perdite	T
Controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio (compresa la fornitura)	T
Boiler elettrici di ogni potenza:	
Controllo della temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita	M
Pulizia, se necessario, chimica e fisica	S.n.
Controllo assenza perdite	T
Controllo dei collegamenti elettrici	T
Controllo assorbimenti	Sm
Valvole termostatiche:	
Controllo assenza perdite	T
Controllo regolare funzionamento	T
Valvole di taratura:	
Controllo assenza perdite	T
Controllo regolare funzionamento	T
Rivestimenti isolanti:	
Ispezione dei rivestimenti accessibili	Sm
Riparazione dei rivestimenti deteriorati (compresa la fornitura fino a 1 mq)	S.n.
Mantenimento ed eventuale sostituzione del lamierino o PVC di rivestimento (compresa la fornitura fino a 1 mq)	S.n.
Apparecchiature di trattamento acqua: Controllo funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori	S
Analisi delle acque ed eventuale taratura del sistema di trattamento. (vedi punto dedicato)	
Apparecchiature elettriche:	
Controllo messa a terra delle masse metalliche, della resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete	A
Controllo funzionamento e taratura dei tele-salvamotori e degli interruttori automatici, provocandone il funzionamento e accertando il tempo di intervento	A
Controllo funzionamento lampade spia e apparecchi segnalazione allarme	M
Periodica pulizia delle morsettiere	A
Controllo dello stato di integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione	S.n.
Controllo efficienza dei punti luce	S.n.
Filtri aria (termoventilazione):	
Pulizia e/o sostituzione dei filtri (compresa la fornitura). (vedi punto dedicato)	

2.1.4 Impianti idrici e di trattamento dell'acqua

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Riduttori di pressione per acqua sanitaria:	
Verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore	M
Verifica del corretto funzionamento	M
Controllo assenza perdite	M
Addolcitori e demineralizzatori:	
Controllo pressione alimentazione	S
Controllo assenza perdite	S
Pulizia filtri (compresa fornitura)	S.n.
Controllo livello del sale ed eventuale reintegro (compresa fornitura)	S.n.
Svuotamento, pulizia e sterilizzazione contenitore del sale	A
Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	S
Controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori	S
Controllo del ciclo di lavaggio filtri	S
Analisi delle acque (vedi punto dedicato)	
Rigenerazioni delle bombole (compresa fornitura)	S.n.
Filtri a cartuccia tipo Culligan:	
sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)	S.n.
Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo:	
Controllo regolare funzionamento	S
Controllo assenza perdite	S
Reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura)	S.n.
Pompe dosatrici dei prodotti chimici:	
Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici	M
Controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)	M
Analisi delle acque (vedi punto dedicato)	

2.1.5 Impianti a vapore

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Riduttori di vapore di ogni specie:	
Controllo della pressione a valle e a monte del riduttore	M
Controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura	M
Controllo assenza perdite	M
Pulizia tubo di compensazione	M
Revisione generale gruppo camera valvola pilota (compresa la fornitura)	A
Revisione generale sede ed otturatore (compresa la fornitura)	A
Sostituzione membrane (compresa la fornitura)	A
Scaricatori di condensa di ogni specie:	
Controllo regolare funzionamento	T

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Controllo assenza perdite	T
Revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne (compresa la fornitura)	S.n.
Indicatori di passaggio condensa di ogni specie:	
Controllo regolare funzionamento	T
Controllo assenza perdite	T
Pulizia e/o sostituzione del vetro (compresa la fornitura)	A
Filtri sterili per vapore:	
Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)	Sm

2.1.6 Sistemi di regolazione e suoi componenti

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Apparecchiature per la regolazione:	
Verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvole pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura)	Sm
Pulizia delle apparecchiature	Sm
Verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali	Sm
Verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggiati e diaframmi	Sm
Verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto	Sm
Verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione	Sm
Verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura)	Sm
Verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle onde di regolazione (temperatura, pressione, ecc.)	Sm
Calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura)	Sm
Dispositivi di regolazione automatica della temperatura:	
Controllo periodico della correlazione tra temperature rilevate e controllate dalla regolazione	Sm
Periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perni delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno d'olio dei servomotori, pulizia dei filtri	Sm
Pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoncini, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica)	Sm

2.1.7 Trattamento e distribuzione dell'aria

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette:	

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità	A
Pulizia reti protezione esterna	M
Serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore; lubrificazione; verifica tenuta lame e lame-telaio, segni corrosione, rigidità meccanica	M
Verifica ciclo di funzionamento dell'insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna	M
Canali di mandata, ricircolo ed estrazione: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento; controllo dello staffaggio a sostegno delle canalizzazioni; controllo dell'efficienza dei giunti elastici di accoppiamento ai condizionatori; pulizia e spolveratura esterna dei canali di cucina visibili	A
Per la durata dell'appalto sarà responsabilità del F.S. sorvegliare sulla pulizia ed igienicità dei canali di distribuzione dell'aria. A tal fine, secondo necessità, il F.S. provvederà ad eseguire delle video ispezioni a campione su impianti di distribuzione dell'aria o parti di essi ritenuti più critici	-
Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia rimozione incrostazioni, verifica rigidità montaggio, controllo delle portate aria, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali, verifica taratura serranda a monte diffusore	Sm
Unità di trattamento aria:	
Verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termo-igrometriche sulle varie sezioni	G
Ventilatori di mandata e di ripresa:	
Controllo cinghie ed eventuale sostituzione (compresa fornitura)	M
Controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione (compresa fornitura)	T
Controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore ; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura)	T
Controllo e messa in tensione delle cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione (compresa fornitura)	M
Controllo e centratura girante sull'albero ed eventuale riverniciatura	T
Controllo e pulizia, disincrostazione girante	T
Controllo e posizionamento carter di protezione cinghie	T
Controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante	T
Controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione (compresa fornitura)	T
Controllo vibrazioni a vista	T
Controllo tenuta del giunto antivibrante	T
Controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore	T
Verifiche funzionamento, pulizie e riparazioni motori elettrici ventilatori di mandata e ricircolo	T
Pulizia vasca di raccolta condensa, svuotamento acqua rimozione sostanze organiche e delle incrostazioni pulizia e disinfezione vasca con getti di vapore	T
Controllo del sistema di spurgo	T
Esercizio e manutenzione del sistema di umidificazione	T
Pulizia ugelli di umidificazione mediante rotazione con serie intercambiabile (compresa fornitura)	T
Controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione (compresa fornitura)	T
Pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni dei	A

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
condizionatori, dei separatori di gocce e di tutti i supporti metallici in genere	
Riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici	S.n.
Pulizia esterna di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici)	T
Pulizia, lubrificazione, controllo, tenuta in esercizio di tutte le valvole, pneumatiche, elettroniche ed elettromeccaniche per la regolazione delle batterie	Sm
Controllo, regolazione, rifacimento premistoppa, di tutte le valvole delle batterie (pre/post-raffreddamento)	Sm
Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria delle portine di ispezione (compresa fornitura)	T
Controllo sistema di produzione vapore per umidificazione	M
Controllo dei filtri acustici dove installati ed ispezione dove è possibile della compattezza dei materiali afonici	Sm
Verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di assemblaggio	A
Pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza recuperatore di calore	T
Filtri aria:	
Controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione (compresa la fornitura)	
- prefiltri a celle rigenerabili	S.n.
- filtri a tasche	T
- filtri a rullo	T
- filtri a carbone	T
- filtri assoluti	Sm
La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell'anno in funzione di diversi parametri quali: <ul style="list-style-type: none"> • presenza di polline, lanuggine pioppi, nel periodo primaverile • vicinanza ad emissione di fumi • presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza di sostituzione dei filtri deve essere aumentata.	
Ventilconvettori:	
pulizia filtro e/o sostituzione (compresa fornitura)	M
pulizia bacinella condensa e sanificazione con getti di vapore	T
pulizia interna sostituzione filtri, controllo stato materiale fonoassorbente	A
controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni	A
pulizia batteria di scambio	Sm
controllo sistema regolazione	T

2.1.8 Apparecchiature elettriche a servizio degli impianti meccanici

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Apparecchiature elettriche:	
Verifica quadri elettrici, controllo stati allarme, dispositivi di sicurezza, conduttori e loro isolamento ecc.	M
Pulizia delle apparecchiature e dei quadri elettrici	A

OPERAZIONI PREVISTE	FREQUENZA
Serraggio morsetti	Sm
Apparecchi di protezione (con controllo taratura e tempo di intervento)	A
Apparecchi indicatori	Sm
Controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche	Sm
Controllo degli isolamenti degli apparecchi elettrici	A

2.2 Prescrizioni per le forniture

Tutti i materiali forniti dovranno essere uguali o con le stesse caratteristiche tecniche di quelli presenti e comunque rispondenti alle prescrizioni minime di seguito allegate.

Tutti i materiali e le apparecchiature fornite dovranno essere nuovi e mai utilizzati.

Di tutti i materiali dovrà essere fornita alla S.A. la documentazione relativa alla certificazione, ove richiesta, secondo le norme specificate e la documentazione relativa alle prestazioni tecniche.

Sarà cura della ditta la costituzione di una scorta di magazzino delle varie forniture in quantità sufficiente per il successivo cambio.

Filtri aria

I filtri aria dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Prefiltro piano costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata ed elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE: (G3 secondo la norma EN779).
- Prefiltro in versione pieghettata costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata 6/10 mm. rete zincata elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE (G3 secondo la norma EN779).
- Filtri a tasche ad alta efficienza con telaio in acciaio zincato, e plastico setto filtrante in microfibra di vetro ininfiammabile, tenuta mediante bloccaggio della battuta del filtro contro la guarnizione del telaio di supporto; efficienza 95% ASHRAE (F9 secondo la norma EN779).
- Filtri a tasche rigide costituiti da telaio in lamiera zincata o materiale plastico con flange per il montaggio, materiale filtrante in microfibra resistente all'umidità, con distanziatori in fili sintetici; efficienza 95% ASHRAE (F9 secondo la norma EN779).
- Filtri a carbone attivo. Il carbone viene contenuto in telaio di lamiera forata sigillato onde permettere il passaggio dell'aria solo attraverso il carbone attivo.
- Filtri con telaio di lamiera zincata corsetto filtrante impregnato di carbone attivo.
- Filtri piani costituiti da lamiera di acciaio inox con due reti di supporto microstirata in inox costruiti con sovrapposizione di diversi strati di maglia metallica.

3 PRESTAZIONI MINIME RIPARATIVE COMPRESSE NELLA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

3.1 Generalità

Nel compenso a canone sono compresi tutti i materiali necessari, forniti in opera, le opere provvisorie, i ponteggi fissi e mobili, eventuali puntellamenti, i noli delle attrezzature e macchinari, a caldo e a freddo, l'allontanamento fino a scarica dei prodotti di scarto delle lavorazioni e quant'altro necessario per dare i lavori finiti nei tempi previsti ed a regola d'arte.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite impiegando materiali uguali a quelli esistenti, o di tipo prescritto dalla S.A.; in caso di impossibilità di reperire tali materiali, quelli indicati come sostitutivi debbono essere sottoposti all'approvazione del Gestore del Contratto.

Tutti gli interventi per la cui esecuzione sono necessarie delle demolizioni di qualsiasi tipo e in materiali, rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi natura, debbono essere completati con il perfetto ripristino delle murature, pavimentazioni, rivestimenti, riempimenti in terra o sabbia, ecc., comprese le tinteggiature fino ai limiti precisati.

È compreso nei corrispettivi anche l'onere della ricerca del guasto.

3.2 Interventi murari ed affini

Le prestazioni minime comprendono gli interventi necessari per:

- 1) Riparazione e/o sistemazione di pavimenti smossi e/o fessurati/lesionati di qualsiasi natura e consistenza, compresa la fornitura di nuovo pavimento il più possibile simile all'esistente tra quelli reperibili sul mercato e ogni materiale necessario.
- 2) Sistemazione/riparazione di rivestimento di pareti di qualsiasi tipo, smossi, sbriciati e lesionati, compresa la fornitura di nuovo rivestimento il più possibile simile all'esistente ed ogni materiale necessario.
- 3) Rifacimento e/o ripresa di intonaci, su superfici piane o curve, compreso l'onere del ponteggio, su paramenti esterni e su pareti interne; l'intervento dovrà essere comprensivo anche degli oneri per eventuale utilizzo di prodotti idrorepellenti od aggrappanti.
- 4) Come voce 3 ma per paramenti in mattone "faccia a vista".
- 5) Ripresa di tinteggiature o verniciature di ogni tipo occorrenti, necessarie e conseguenti ad interventi di riparazione.
- 6) Ripresa di tinteggiature o coloriture di qualunque tipo occorrenti per paramenti esterni, compreso eventuali cancellazioni di scritte o graffiti con qualunque materiali eseguiti.
- 7) Rifacimento delle tinteggiature sulle parti di intonaco ripristinate, fino ad ottenere omogeneità di colore su tutta la parete di intervento.
- 8) Rifissaggio di gradini, soglie, zoccoli di battiscopa, ecc., ovvero sostituzione delle parti di elementi non riparabili con altri di tipo simile, larghezza ed altezza come esistenti
- 9) Riparazioni di parti di pavimentazione esterna di qualsiasi natura (cortili, aree interne a parcheggio, strade di accesso, rampe, ecc).

- 10) Sigillatura con mastici siliconici di apparecchi sanitari, compreso box doccia.
- 11) Stuccatura di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi materiale e formato, compresa eventuale scarnitura dell'esistente ammalorata.
- 12) Fissaggio o sostituzione di paraspigoli di qualunque tipo esistenti (PVC, alluminio, acciaio, legno, marmo, ecc.) sbrecciati, divelti o smossi.
- 13) Riparazione ed eventuale sostituzione di coprigiunti di dilatazione (sia orizzontali che verticali) di qualsiasi tipo.
- 14) Riparazione ed eventuale sostituzione di caditoie, griglie di raccolta acqua, botole e tombini di qualunque tipo, prefabbricate e/o realizzate in opera, compreso quelle con superficie di calpestio pavimentata.
- 15) Pulizia di canne di esalazione, aerazione e fumarie (escluso quelle delle centrali termiche), elementi di aerazione sulle coperture, grigliati e prese d'aria in qualunque luogo posizionati.
- 16) Riparazione delle canne fumarie e di esalazione di qualsiasi materiale e dimensione, comprensivo della sostituzione, dei terminali esterni e di ogni altro onere per dare la piena funzionalità all'impianto.
- 17) Riparazione, rifissaggio ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della S.A. solo nel caso che l'accessorio risulti mancante.
- 18) Ricerca guasti di impianti e tubazioni di impianti tecnologici in genere posate sottotraccia, sottopavimento od interrate e successivi ripristini delle pareti e delle pavimentazioni fino a ricondurre i luoghi di intervento allo stato di finitura preesistente, compresi materiali di pavimentazione e rivestimenti. L'intervento dovrà essere svolto anche in caso di fuoriuscita dei liquidi veicolati. (Oneri come voce 31 compresi).
- 19) Ricerca guasti in impianti di scarico acque bianche e nere, posate sottotraccia o fuoritraccia, sottopavimento od interrate, compresa la sostituzione delle tubazioni danneggiate, compresi tutti i pezzi speciali; compresa la eventuale deviazione provvisoria dello scarico, per consentire il funzionamento dell'impianto in fase di lavorazione e successivi ripristini delle pareti e delle pavimentazioni fino a ricondurre i luoghi di intervento allo stato di finitura preesistente, compresi materiali di pavimentazione e rivestimenti. L'intervento dovrà essere svolto anche in caso di fuoriuscita dei liquidi veicolati. (Oneri come voce 31 compresi).
- 20) Disotturazione di colonne di scarico (sia interne alle murature che esterne), di pozzetti e di condotti di fognature orizzontali, dagli apparecchi utilizzatori fino al pozzetto di innesto alle fognature comunali, compreso eventuale uso di apparecchiature speciali ed autospurghi.
- 21) Assistenza alla S.A. per ispezione di reti fognarie, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, compreso l'onere del sollevamento e pulizia delle botole con uso di ogni mezzo idoneo.
- 22) Assistenza alla S.A. nella verifica o rilievo di reti impiantistiche varie, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, compreso l'onere del sollevamento e pulizia delle botole e pozzetti di raccordo con uso di ogni mezzo idoneo.

3.3 Interventi da fabbro - serramentista

- 1) Riparazione e ripristino del regolare funzionamento di tutti gli infissi in metallo, telai e controtelai, interni ed esterni, in ferro ed alluminio, sia ad apertura manuale che con elettroserratura o motorizzata, compresa la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili, delle ferramenta ed accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici, serrature, molle chiudi-porta aeree ed a pavimento, guide di scorrimento, magneti, sistemi di apertura automatici di qualunque tipo ecc.
La riparazione di serrature o cilindri vale solo in seguito a guasto, anche in seguito a tentativi di scasso o atti vandalici, non per sostituzione a seguito di smarrimento chiavi o cambio utenza.
È esclusa la sostituzione dell'infisso, ma compresa la sua rimozione, se non più riparabile.
- 2) Riparazione di ringhiere e corrimano, cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con sostituzione e/o riparazione di ferramenta e accessori; esclusa la sostituzione integrale dei manufatti.
- 3) Riparazione di maniglioni antipanico e sostituzione se non più riparabili.

3.4 Interventi da falegname

- 1) Riparazione e ripristino del regolare funzionamento di tutti gli infissi in legno, telai e controtelai, interni ed esterni, sia ad apertura manuale che con elettroserratura o motorizzata, compresa la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili, delle ferramenta ed accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici, serrature, molle chiudi-porta aeree ed a pavimento, guide e rulli di scorrimento, magneti, sistemi di apertura automatici di qualunque tipo, cremonesi e spagnolette, ecc. e compreso:
 - Opere di tassellatura o rettifica dei contorni;
 - Serraggio di telai anche con applicazione di squadrette, ove necessario per i casi di parziale rovina degli incastri, su sportelli di finestra o persiane;
 - Sostituzione di gocciolatoi, di fascette copriasta, di mostre, di tavolette di persiane;
 - Riparazione e/o sostituzione di copri fili ed imbotti delle porte.La riparazione di serrature o cilindri vale solo in seguito a guasto, anche in seguito a tentativi di scasso o atti vandalici, non per sostituzione a seguito di smarrimento chiavi o cambio utenza.
È esclusa la sostituzione dell'infisso, ma compresa la sua rimozione, se non più riparabile.

3.5 Interventi da vetraio

- 1) Sostituzione di vetri di qualsiasi tipologia, natura, spessore, forma e dimensione, montati su qualsivoglia infisso o struttura, rotti o incrinati per cause accidentali o atti vandalici.
- 2) Ripristino o sostituzione dei mastici, degli stucchi, righette fermavetro e/o delle guarnizioni, di qualsiasi natura, occorrenti per la tenuta dei vetri.
- 3) Ripristino delle condizioni di sicurezza con fornitura e posa di pellicola trasparente antinfortunistica per vetri normali (stratificazione).

3.6 Interventi da elettricista

Mantenimento del regolare funzionamento di:

- 3.6.1. quadri elettrici esclusi i materiali necessari per la sostituzione di interruttori scatolati;
- 3.6.2. linee dorsali e secondarie esclusa la fornitura del cavo;
- 3.6.3. impianti di sicurezza per l'illuminazione di emergenza, per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di controllo;
- 3.6.4. impianti citofonici, compresa la sostituzione di componenti deteriorati o sostituzione integrale se non più riparabili;
- 3.6.5. impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione di componenti deteriorati o sostituzione integrale se non più riparabili;
- 3.6.6. impianti di amplificazione e diffusione sonora con verifica e riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di collegamento;
- 3.6.7. impianti antenna TV;
- 3.6.8. impianti TVCC;
- 3.6.9. impianti di terra con ripristino dei collegamenti deteriorati e sostituzione di componenti non più efficienti;
- 3.6.10. impianti parafulmine compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato;
- 3.6.11. impianti di oscuramento a teli, impianti persiane avvolgibili, mediante riparazione ovvero sostituzione in cui le parti non risultino più riparabili di tutti i componenti elettrici di controllo e comando;
- 3.6.12. impianti centralizzati orologi.

3.7 Interventi da idraulico

Mantenimento del regolare funzionamento di:

- Impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, galleggianti o batterie per cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro.
- (Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di un componente di impianto non risultassero più in commercio separatamente, l'Impresa dovrà provvedere alla integrale sostituzione delle apparecchiature con altra delle medesime caratteristiche, tra quelle in commercio, il più possibile somigliante a quella da sostituire).
- Impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di vasi igienici, orinatoi, lavabi, lavabi a canale, bidets, lavelli, scatole sifonate, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili.

- Impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe che prevede la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli accessori meccanici ed elettrici non risultino più riparabili, quali: premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, nonché l'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici.

ed inoltre:

- Interventi di disotturazione e disincrostazione di rubinetterie sanitarie causa formazioni di calcare e impurità previo smontaggio di filtri rompigetto e rimozione cartucce di miscelatori
- Rimozione di apparecchiature sanitarie, per eliminazione delle medesime, compreso la chiusura e tenuta delle tubazioni di adduzione e degli scarichi
- Intervento per opera di congelamento di tratti di distribuzione primaria e secondaria per sostituzione, con impianti in funzione, di componenti di vario genere o riparazioni.

3.8 Sgombero neve

Lo sgombero neve nei presidi oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito sulla scorta di un piano operativo che individui le aree da sgomberare, le priorità di intervento, le tipologie di lavorazione, i mezzi e le squadre di intervento.

4 PRESTAZIONI MINIME RIPARATIVE COMPRESE NELLA GESTIONE MACCHINARI/APPARECCHIATURE ED IMPIANTI SPECIALI

Sono compresi tutti i materiali necessari, forniti in opera, le opere provvisorie, i ponteggi fissi e mobili, eventuali puntellamenti, i noli delle attrezzature e macchinari, a caldo e a freddo, l'allontanamento fino a discarica dei prodotti di scarto delle lavorazioni e quant'altro necessario per dare i lavori finiti nei tempi previsti ed a regola d'arte.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite impiegando materiali uguali a quelli esistenti, o di tipo prescritto dalla S.A.; in caso di impossibilità di reperire tali materiali, quelli indicati come sostitutivi debbono essere sottoposti all'approvazione del Gestore del Contratto.

Tutti gli interventi per la cui esecuzione sono necessarie delle demolizioni di qualsiasi tipo e in materiali, rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi natura, debbono essere completati con il perfetto ripristino delle murature, pavimentazioni, rivestimenti, riempimenti in terra o sabbia, ecc., comprese le tinteggiature fino ai limiti precisati.

È compreso nei corrispettivi anche l'onere della ricerca del guasto.

4.1 Apparecchiature elettriche ed affini

Sono compresi tutti gli interventi per il mantenimento del regolare funzionamento di:

- cabine elettriche compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusi i materiali per la sostituzione di trasformatori MT/BT, interruttori o sezionatori di media tensione e interruttori scatolati.
- gruppi elettrogeni compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la sostituzione del motore, dell'alternatore, del quadro elettrico di comando o del gruppo completo;
- gruppi di continuità compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la sostituzione delle batterie o la sostituzione del gruppo;
- batterie di accumulatori compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la sostituzione delle batterie;
- impianti antintrusione compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato;

Il corrispettivo per il noleggio di gruppi di continuità o di gruppi elettrogeni necessari in caso di fuori uso degli stessi per coprire il periodo fino alla riparazione o alla sostituzione se questa non può avvenire in tempi brevi sarà contabilizzato a misura; rimane però a carico del F.S. l'onere del reperimento e dell'installazione.

4.2 Elevatori e montascale

La Ditta nell'esecuzioni delle prestazioni dovrà attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia .

In particolare, gli interventi di manutenzione, la verifica generale degli impianti e le annotazioni dei relativi risultati sul libretto di immatricolazione dovranno essere eseguiti da personale specializzato e patentato.

Sono compresi tutti gli interventi necessari per il mantenimento del regolare funzionamento degli impianti elevatori con la esclusione del materiale necessario per la sostituzione dei seguenti componenti:

- argano se integralmente sostituito;
- centralina e pistone per impianti oleodinamici, se integralmente sostituiti;
- quadri di manovra e regolazione se integralmente sostituiti;
- funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio;

Sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte della Ditta.

4.3 Impianti ed attrezzature antincendio

Sono compresi tutti gli interventi stabili da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN.

In particolare, è compresa la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative a:

- impianti fissi di estinzione (reti idranti, valvolame, manichette, lance, manometri, contenitori e componenti);
- mezzi portatili (ricarica o sostituzione cariche estinguenti, bombole, valvole, manometri, manichette ed accessori);
- installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva idrica e relativi impianti ed accessori, gruppi elettropompe, valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione);
- impianti automatici di estinzione (reintegro agenti estinguenti, collaudo o sostituzione serbatoi, valvolame, automatismi, stazioni di controllo, reti, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori).
- impianti di rivelazione incendi compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, ad esclusione delle centrali complete.

4.4 Degrassatore

Svuotamento periodico delle sostanze grasse

4.5 Addolcitore

Manutenzione e pulizia mensile.