



Comune di Vimodrone  
Provincia di Milano  
Via C. Battisti, 56  
20090 Vimodrone (MI)

Progetto esecutivo:

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA  
IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE  
CENTRO SPORTIVO COMUNALE  
DI VIA PIO LA TORRE - 20090 VIMODRONE (MI)

Documento:

Doc.08/PE027-14

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO E SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Titolo della tavola:

Area di raccolta diretta Ad degli Spogliatoi in muratura

Data:

22 settembre 2014


Revisione:

-

Scala:

1:500

Ing. F. Cassani  
Timbro



Firma

Numero della tavola

04

Proprietà riservata. E' vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)

Altezza della struttura H=3,5 m  
Area di raccolta diretta Ad=976 m²

